

Решение КЧС от 29.03.2022 № 4 «О состоянии готовности источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа»

29.03.2022 под председательством главы Лесозаводского городского округа состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где были рассмотрены вопросы:

1. Анализ состояния готовности источников противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа.

2. Планируемые мероприятия по приведению противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа в рабочее состояние.

По первому вопросу:

Заслушав, проанализировав и обсудив информацию докладчиков, в целях исполнения от 16 марта 2022 года Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края № 15 «О приведении в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Приморского края», комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Лесозаводского городского округа (далее - Комиссия)

РЕШИЛА:

1. Признать обстановку по состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа в 2022 году неудовлетворительной.

2. Выработать вторым вопросом заседания Комиссии действенные мероприятия, направленные на приведение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа в рабочее состояние, удовлетворяющее требованиям пожарной безопасности.

По второму вопросу:

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Лесозаводского городского округа (далее - Комиссия)

РЕШИЛА:

1. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа» разработать и утвердить акты проверок источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ), и график весенне-осенних проверок ИНППВ на территории Лесозаводского городского округа.

2. Провести комиссионные проверки ИНППВ на территории Лесозаводского городского округа по графику в составе: представителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа», специалиста управления жизнеобеспечения

администрации Лесозаводского городского округа, представителя 28 ОПС по охране Лесозаводского городского округа, специалиста МУП «Коммунальное хозяйство», специалиста ООО «Водоресурс», составить акты проверок ИНППВ.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа» по окончании весенней и осенней проверок ИНППВ, подготовить и утвердить реестры проверок ИНППВ в 2022 году за каждый период года на территории Лесозаводского городского округа.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа» разработать и утвердить муниципальный правовой акт о порядке содержания и эксплуатации ИНППВ на территории Лесозаводского городского округа.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа» совместно с ООО «Водоресурс», МУП «Коммунальное хозяйство» и собственниками объектов ИНППВ Лесозаводского городского округа, после установления собственников ИНППВ и проведения проверки ИНППВ, разработать и утвердить график ремонта неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения.

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа, МУП «Коммунальное хозяйство», ООО «Водоресурс» организовать работу по ремонту неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лесозаводского городского округа в соответствии с графиками ремонта неисправных ИНППВ.

7. Управлению жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа поручить руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.д. провести мероприятия, в ходе которых проверить обеспечение проезда пожарной техники в местах общего пользования многоквартирных домов к источникам наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ), при отсутствии свободного доступа к ИНППВ, создать требуемые условия в любое время года.

8. ООО «Водоресурс», МУП «Коммунальное хозяйство» по окончании ремонта ИНППВ организовать порядок их содержания и эксплуатации в соответствии с муниципальным правовым актом.

9. ООО «Водоресурс», МУП «Коммунальное хозяйство» направления движения к ИНППВ оборудовать указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

10. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Лесозаводского городского округа» совместно с пресс-центром Лесозаводского городского округа организовать информирование населения через средства массовой информации о недопустимости стоянок автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, площадках для установки пожарной техники, пожарных пирсах и проездах к ним.